



Miejski Ogród Zoologiczny
im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie
ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
tel. 22 619 40 41, e-mail: zoo@zoo.waw.pl
www.zoo.waw.pl, fb/WarszawskieZOO



Warszawa, dnia 04.12.2023 r.

Znak: NZ-28-21/23

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na Usługę konserwacji i serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, szaf i komór chłodniczych oraz mroźni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie.

Zamawiający informuje o wpłynięciu pytania do ww. postępowania.

Pytanie:

„Czy koszt zakupu filtrów powietrza do central wentylacyjnych leży po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego? A jeśli po stronie Wykonawcy, to ile wymian filtrów powietrza w ciągu roku wymaga Zamawiający?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszt zakupu filtrów powietrza do centrali wentylacyjnych leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający wymaga dwóch wymian filtrów powietrza w ciągu roku. Zamawiający zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 3 Zapytania Ofertowego, modyfikuje Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego w ww. zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Obowiązujący termin składania ofert: 07.12.2023 r. godz. 9:00.

Z-CA DYREKTORA

Katarzyna Myszkowska
Katarzyna Myszkowska

.....